

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (Модуль В)

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ» за № UA.TR.131.B.2560-25
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії з 06.11.2025 до 05.11.2026

Term of validity

Сертифікат видано
Certificate is issued

"HOSSEVEN Isi Ve Yalitim San Ve Tic A.S.", ANKARA YOLU 18. KM 16450 Kestel-Bursa, Turkey, Туреччина.

Продукція

Production

Конвектори газові ТМ «CANREY», моделей: CHC-2, CHS-2, CHC-2T, CHS-2T, CHC-3, CHS-3, CHC-3T, CHS-3T, CHC-4, CHS-4, CHC-4T, CHS-4T, CHC-5, CHS-5, CHC-5T, CHS-5T, CHS-5G, CHS-5GT, CHS-8, CHS-8T, CHS-8G, CHS-8GT; запасні частини до них (категорія приладів ІІ2НЗВ/Р, G20, G30, G31) (позначення модифікацій та технічні характеристики згідно додатку – 22 моделі)
(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак)
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

7322

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs code, DK-016)

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі від 4 липня 2018 р. № 814, ДСТУ EN 778:2015 п. 4.1, 6.1.1-6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.8, 6.1.9, 6.2, 6.3.1.1., 6.3.1.2, 6.3.5, 6.3.8, 6.3.9, 6.4.7

(назва та позначення нормативних документів)
(name and denotation of normative documents)

Виробник

Manufacturer

"HOSSEVEN Isi Ve Yalitim San Ve Tic A.S."

Місце виробництва

Place of production

ANKARA YOLU 18. KM 16450 Kestel-Bursa, Turkey, Туреччина

Додаткова інформація

Additional information

Умови чинності сертифікату: Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано. Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність приладу суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Certificate issued by a certification authority

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

ООВ «АКАДЕМТЕСТ» акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10356 чинний до 22.08.2029

На підставі Звіту про оцінювання № 1390TP-B від 06.11.2025 ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

On the basis of

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (Модуль В)

ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

UA.TR.131.B.2560-25

06.11.2025 до 05.11.2026

Термін дії з
Term of validity

Конвектори газові ТМ «CANREY»

Позначення модифікацій та технічні характеристики:

Найменування параметру	Модель									
	CHC-2 CHS-2	CHC-2T CHS-2T	CHC-3 CHS-3	CHC-3T CHS-3T	CHC-4 CHS-4	CHC-4T CHS-4T	CHC-5 CHS-5 CHS-5G	CHC-5T CHS-5T CHS-5GT	CHS-8 CHS-8G	CHS-8T CHS-8GT
Номинальна потужність, кВт	2	2	3	3	4	4	5	5	7,4	7,4
Номинальний тиск газу	Природний 1274 Па / зріджений 2940 Па									
Максимальна витрата газу, м³/г	0,26/0,1	0,26/0,1	0,33/0,12	0,33/0,12	0,41/0,15	0,41/0,15	0,51/0,16 0,51/0,16 0,485/0,16	0,51/0,16 0,51/0,16 0,485/0,16	0,84/0,31 0,75/0,27	0,84/0,31 0,75/0,27
КПД, %	89	91	89	91	89	91	89	91	89	91
Діапазон регулювання температури, °C	13–38									
Підключення газу	G1/2"									

CHC- конвектор з чавунним теплообмінником

CHS- конвектор зі сталевим теплообмінником

CHC-T (турбо) конвектор з чавунним теплообмінником та вентилятором

CHS-T (турбо) конвектор зі сталевим теплообмінником та вентилятором

CHS-G (скло) конвектор зі сталевим теплообмінником та прозорою скляною панеллю

Загальна кількість: 22 моделі.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp



(Підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, family name)

Руслан ГОРЛОВ

